

PROJEKTOWANA TABLICA TG

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE - 3L, N, 230/400V

YKY 5x25mm<sup>2</sup>

PE

YKY 5x25mm<sup>2</sup>

Tablica podtynkowa w obudowie metalowej

PROJEKTOWANA TABLICA TPIW

Tablica podtynkowa w obudowie metalowej

Proj. TPIW - 3L, N, 230/400V

FR  
100A

S303  
C 6A

L1, L2, L3

SPD II

P304  
40A/30mA

S301  
B 16A

YDYp 3x2.5mm<sup>2</sup>

TPIW/1

S301  
B 16A

YDYp 3x2.5mm<sup>2</sup>

TPIW/2

S301  
B 16A

YDYp 3x2.5mm<sup>2</sup>

TPIW/3

S301  
B 16A

YDYp 3x2.5mm<sup>2</sup>

TPIW/4

S301  
B 16A

YDYp 3x2.5mm<sup>2</sup>

TPIW/5

S301  
B 16A

YDYp 3x2.5mm<sup>2</sup>

TPIW/6

S301  
B 16A

YDYp 3x2.5mm<sup>2</sup>

TPIW/7

S301  
B 16A

YDYp 3x2.5mm<sup>2</sup>

TPIW/8

S301  
B 10A

YDYp 3x1.5mm<sup>2</sup>

TPIW/9

S301  
B 10A

YDYp 3x1.5mm<sup>2</sup>

TPIW/10

S301  
B 10A

YDYp 3x1.5mm<sup>2</sup>

TPIW/11

S301  
B 10A

YDYp 3x1.5mm<sup>2</sup>

TPIW/12

S301  
B 10A

YDYp 3x1.5mm<sup>2</sup>

TPIW/13

S301  
B 10A

YDYp 3x1.5mm<sup>2</sup>

TPIW/14

S301  
B 10A

YDYp 3x1.5mm<sup>2</sup>

TPIW/15

S301  
B 16A

YDYp 3x2.5mm<sup>2</sup>

TPIW/15

AWARYJNE OŚWIETLЕНИЕ  
EWAKUACYJNE

Projekt Wykonawczy			
Nazwa: Projekt wykonawczy termomodernizacji istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance			
Adres budowy: Pokrzywianka 33, gmina Nowa Słupia			
Nr ew. budowl.: 143/5			
Jednostka wykon.: 260413-2, Nowa Słupia			
Inwestor: Gmina Nowa Słupia			
Adres inwestora: Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia			
Projektant:			
Funkcja:	Stanowisko i imię:	Nr uprawnień:	Podpis:
Opisane:	Elektryczny	mgr inż. Wojciech Franczyk	-
Projektant:	Elektryczny	mgr inż. Sebastian Wólczyński	OW/2017/PW02/13
Projektant:			
Nazwa rysunku:			
Numer rysunku:	E-13		
Skala:	-		
Format:	210x500	Data opracowania:	Maj 2019